



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАСКА-ДАЛЬНОГО
ул. Покуса, 5
г. Спасск-Дальний, 692245

Директору МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка
Неделько Н.В.

ул. Советская, д. 27, с. Буссевка, Спасский
район, Приморский край

27.04.2024 № 7-3-2024/Прлп236-24-20050028

На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой города во исполнение приказа Генеральной прокуратуры № 744 от 13.12.2021 года «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена проверка соблюдения и исполнения требований федерального и краевого законодательства в сфере образования, охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического законодательства и требований правил пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность при реализации образовательных программ, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского
края

№ 7-3-2024/Прлп236-24-20050028

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

При проверке МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка Спасского района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Советская, д. 27 установлено следующее:

1. В силу п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Однако, в нарушение данного требования, на потолке и стенах в спортивном зале обнаружен грибок.

1. В соответствии с п. 409 ППР в РФ, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Однако, в нарушение данного требования, огнетушитель № 40 не зафиксирован на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальную подставку из негорючих материалов, исключающую падение или опрокидывание.

2. В соответствии с п. 60 ППР в РФ, руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Однако, в нарушение данного требования, не произведена своевременная замена или перезарядка огнетушителя № 65 (истёк срок годности огнетушащего вещества).

3. Согласно п.п. «б» п. 27 ППР в РФ, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

Однако, в нарушение данного требования, на эвакуационном пути возле спортивного зала на первом этаже размещены теннисные столы,

препятствующие свободной эвакуации людей (пп. «б» п. 27 НПР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

4. В соответствии п.п. «в» п. 35 НПР в РФ, запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Однако, в нарушение данного требования, в помещении спортивного зала, кабинете № 216 допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.

5. В силу п. 3 НПР в РФ, лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Период и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Однако, на момент проверки, лицо ответственное за пожарную безопасность (заведующий хозяйством МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка) на объекте защиты не прошло повторное обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

6. В соответствии с п. 6 НПР в РФ, в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Однако, в нарушение данного требования, на объекте защиты с массовым пребыванием людей, обслуживающий персонал круглосуточного дежурства не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

7. Согласно п. 30 НПР в РФ, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Однако, в нарушение данного требования, не внесена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (1 раз в год).

8. В нарушение ст. 4, ч.1 ст.1, п.4 ч. 1 ст. 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 на территории школы в центральной входной клетке, в коридоре возле классов «Нечетный класс» и география отсутствует эвакуационное освещение.

9. В силу п. 48 ППР в РФ, руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участка водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водостойкость не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Однако, в нарушение данного требования, отсутствует указатель направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, который обозначается со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения.

Кроме того, не внесена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверки исправности, своевременного обслуживания и ремонта (не реже 2 раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант), находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

При проверке МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка Спасского района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Деркача, д. 18 (ДС) установлено следующее.

1. В нарушение п. 48 ППР в РФ, отсутствует указатель направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, который обозначается со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения.

2. В нарушение п. 6 ППР в РФ, на объекте защиты с массовым пребыванием людей, обслуживающий персонал круглосуточного дежурства не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

3. В соответствии с п. 30 ППР в РФ, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Однако, в нарушение данного требования, не внесена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (1 раз в год).

4. В нарушение п. 409 ППР в РФ, огнетушитель № 64 не зафиксирован на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальную подставку из негорючих материалов, исключающую падение или опрокидывание.

5. В силу п. 2 ППР в РФ, в отношении каждого здания, сооружения либо группы зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является унитарным, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Однако, в нарушение данного требования, на момент проверки, не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось неадекватное исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Выявленные нарушения законодательства со стороны указанного образовательного учреждения, создают неблагоприятные условия, влекущие негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровью обучающихся в данном образовательном учреждении несовершеннолетних детей, а также работников образовательной организации, что является недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру г. Спасска-Дальнего для участия.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Спасска-Дальнего в письменной форме в установленный законом срок.

Прокурор города

старший советник юстиции

В.А. Бакаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0318A9B3B9C407AB3D29C57541C1A035
Подписан: Бакаев Валерий Анатольевич
Действителен с: 24.04.2023 по: 17.07.2024

К.И. Барсуков 80940148096